

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,070	0,062	0,064	0,058	0,061	0,072	0,079	0,084	0,065	0,060	0,072	0,072	0,063	0,066	0,076	0,086	0,084	0,087	0,101	0,096	0,093	0,080	0,073	0,066	1,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08						1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,059	0,062	0,061	0,055	0,057	0,074	0,080	0,075	0,078	0,082	0,087	0,081	0,078	0,073	0,077	0,081	0,085	0,096	0,120	0,117	0,115	0,104	0,086	0,080	1,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,073	0,066	0,067	0,061	0,059	0,063	0,069	0,068	0,065	0,068	0,073	0,073	0,071	0,068	0,080	0,088	0,091	0,087	0,106	0,099	0,078	0,073	0,067	0,065	1,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08							1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,067	0,064	0,064	0,053	0,053	0,028	0,046	0,069	0,071	0,070	0,078	0,076	0,086	0,098	0,096	0,088	0,095	0,101	0,108	0,104	0,101	0,102	0,099	0,088	1,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 05:15 - 06:30 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης.																										

Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,068	0,067	0,065	0,068	0,076	0,079	0,087	0,112	0,123	0,127	0,116	0,127	0,139	0,131	0,135	0,132	0,117	0,114	0,114	0,109	0,109	0,094	0,087	2,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	-																									Συντήρηση
G2 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08			1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη