

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 31/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,38	1,39	0,92	1,06	1									0,98	0,98
	01:00	2,99	1,42	0,88	0,68	1									0,93	0,93
	02:00	2,73	1,45	0,82	0,46	1									0,87	0,87
	03:00	2,59	1,33	0,81	0,45	1									0,83	0,83
	04:00	2,56	1,36	0,75	0,44	1									0,79	0,80
	05:00	2,58	1,34	0,78	0,46	1									0,82	0,82
	06:00	2,80	1,63	0,73	0,45	1									0,76	0,90
	07:00	3,25	2,07	0,73	0,45	1									0,74	0,98
	08:00	3,55	1,82	0,75	0,97	1									0,76	0,98
	09:00	3,68	1,47	0,97	1,25	1									0,98	0,99
	10:00	3,71	1,37	0,97	1,36	1									0,99	0,99
	11:00	3,72	1,45	0,93	1,34	1									0,99	0,99
	12:00	3,78	1,50	0,93	1,35	1									0,99	0,99
	13:00	3,86	1,57	0,93	1,35	1									0,99	0,99
	14:00	3,87	1,58	0,93	1,36	1									0,99	0,99
	15:00	3,84	1,46	0,93	1,45	1									0,99	0,99
	16:00	4,01	1,38	0,93	1,70	1									0,99	0,99
	17:00	4,29	1,32	0,93	2,04	1									0,99	0,99
18:00	4,75	1,38	0,93	2,43	1									0,99	0,99	
19:00	4,79	1,32	0,93	2,53	1									0,99	0,99	
20:00	4,72	1,36	0,93	2,43	1									0,99	0,99	
21:00	4,47	1,31	0,93	2,23	1									0,99	0,99	
22:00	4,09	1,21	0,93	1,94	1									0,98	0,98	
23:00	3,72	1,25	0,93	1,54	1									0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης