

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 1/2/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	01/02/24 0:00	3,60	3,37	0,24	1						0,95	0,95
	01/02/24 1:00	3,27	2,92	0,36	1						0,81	0,95
	01/02/24 2:00	3,13	2,43	0,70	1						0,94	0,94
	01/02/24 3:00	3,10	2,20	0,90	1						0,94	0,94
	01/02/24 4:00	3,12	2,21	0,91	1						0,95	0,95
	01/02/24 5:00	3,25	2,41	0,83	1						0,80	0,95
	01/02/24 6:00	3,73	2,88	0,85	1						0,85	0,95
	01/02/24 7:00	3,99	3,18	0,81	1						0,84	0,95
	01/02/24 8:00	4,04	3,11	0,93	1						0,95	0,95
	01/02/24 9:00	3,69	2,78	0,91	1						0,89	0,95
	01/02/24 10:00	3,40	2,49	0,91	1						0,90	0,95
	01/02/24 11:00	3,31	2,41	0,90	1						0,91	0,95
	01/02/24 12:00	3,37	2,47	0,90	1						0,88	0,95
	01/02/24 13:00	3,47	2,53	0,94	1						0,95	0,95
	01/02/24 14:00	3,63	2,68	0,95	1						0,95	0,95
	01/02/24 15:00	3,90	2,96	0,95	1						0,95	0,95
	01/02/24 16:00	4,32	3,43	0,89	1						0,88	0,95
	01/02/24 17:00	4,87	3,93	0,94	1						0,95	0,95
	01/02/24 18:00	5,39	4,44	0,94	1					1	0,95	0,95
	01/02/24 19:00	5,39	4,44	0,94	1					1	0,95	0,95
01/02/24 20:00	5,30	4,39	0,90	1					1	0,86	0,95	
01/02/24 21:00	4,93	4,14	0,79	1					1	0,76	0,95	
01/02/24 22:00	4,58	3,64	0,94	1						0,94	0,95	
01/02/24 23:00	4,03	3,08	0,95	1						0,81	0,95	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.