

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,98	4,59	1,39		1			1						1,38	1,67
	01:00	5,43	4,33	1,10		1			1						1,10	1,09
	02:00	5,22	4,34	0,89		1			1						0,89	0,88
	03:00	5,11	4,34	0,77		1			1						0,77	0,77
	04:00	5,09	4,33	0,77		1			1						0,76	0,77
	05:00	5,46	3,62	1,84					1						1,87	1,91
	06:00	6,34	4,32	2,02					1						2,21	2,21
	07:00	7,71	5,69	2,02		1			1						2,69	2,69
	08:00	8,12	6,32	1,80		1			1						2,71	2,81
	09:00	8,09	6,54	1,55	1	1			1						2,71	2,72
	10:00	8,09	7,07	1,02	1	1			1						2,21	2,19
	11:00	7,56	6,58	0,99	1	1			1						2,15	2,15
	12:00	7,46	6,64	0,82	1	1			1						2,03	2,04
	13:00	7,26	6,49	0,77	1	1			1						1,86	1,85
	14:00	6,95	6,46	0,49	1	1			1						1,54	1,54
	15:00	6,80	6,34	0,46		1			1						1,86	1,90
	16:00	7,20	6,82	0,38		1			1						2,04	1,97
	17:00	8,48	8,08	0,40				1	1						1,64	1,73
	18:00	10,05	9,84	0,22				1	1						3,04	3,04
	19:00	9,94	9,85	0,09				1	1						3,04	3,04
	20:00	9,64	9,61	0,03				1	1						3,03	3,03
	21:00	8,83	8,82	0,01				1	1						2,36	2,33
	22:00	7,87	7,87	0,00				1	1						1,39	1,37
	23:00	6,76	6,76	0,00				1	1						0,31	0,34

Δύο H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης