

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη 1/2/2024			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,05	1,98	0,07			1	1		1		0,09	0,37
	01:00	1,89	1,89	0,00			1	1		1		0,00	0,21
	02:00	1,80	1,80	0,01			1	1		1		0,00	0,13
	03:00	1,78	1,77	0,01			1	1		1		0,00	0,10
	04:00	1,74	1,73	0,01			1	1		1		0,00	0,06
	05:00	1,79	1,78	0,01			1	1		1		0,00	0,10
	06:00	1,90	1,89	0,01			1	1		1		0,00	0,21
	07:00	2,10	2,01	0,09			1	1		1		0,08	0,41
	08:00	2,15	1,68	0,47			1	1		1		0,47	0,47
	09:00	2,23	1,68	0,54			1	1		1		0,55	0,54
	10:00	2,16	1,62	0,53			1	1		1		0,56	0,48
	11:00	2,19	1,68	0,51			1	1		1		0,52	0,51
	12:00	2,00	1,68	0,32			1	1		1		0,33	0,32
	13:00	1,91	1,68	0,23			1	1		1		0,24	0,23
	14:00	1,94	1,69	0,25			1	1		1		0,26	0,26
	15:00	2,07	1,69	0,38			1	1		1		0,38	0,38
	16:00	2,21	1,69	0,52			1	1		1		0,52	0,53
	17:00	2,64	1,75	0,89			1	1		1		0,89	0,89
	18:00	3,10	2,39	0,71	1		1	1		1		0,72	0,90
	19:00	3,10	2,42	0,69	1		1	1		1		0,69	0,87
	20:00	2,98	2,44	0,54	1		1	1		1		0,54	0,73
	21:00	2,85	2,35	0,50	1		1	1		1		0,50	0,61
	22:00	2,55	2,05	0,49			1	1		1		0,50	0,83
23:00	2,23	1,74	0,49			1	1				0,55	0,63	

Παρατηρήσεις:

1) Ο περιορισμός του set-point του ΑΠ οφείλεται στη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G7.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης