

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 1/2/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	01/02/24 0:00	14,05	9,93	4,13				1		1	4,76
	01/02/24 1:00	12,86	8,88	3,98	1			1			4,50
	01/02/24 2:00	12,71	8,47	4,24	1			1			4,45
	01/02/24 3:00	12,38	8,21	4,17	1			1			4,33
	01/02/24 4:00	11,99	7,94	4,05	1			1			4,20
	01/02/24 5:00	12,07	8,10	3,97	1			1			4,23
	01/02/24 6:00	13,86	9,94	3,93	1			1			4,85
	01/02/24 7:00	16,27	11,27	5,00				1		1	5,69
	01/02/24 8:00	17,08	11,57	5,51				1		1	5,98
	01/02/24 9:00	16,74	11,54	5,19				1		1	5,86
	01/02/24 10:00	16,15	11,24	4,91				1		1	5,65
	01/02/24 11:00	15,78	10,86	4,92				1		1	5,52
	01/02/24 12:00	15,21	10,37	4,84				1		1	5,32
	01/02/24 13:00	14,90	10,41	4,49				1		1	5,22
	01/02/24 14:00	14,55	10,49	4,06				1		1	5,09
	01/02/24 15:00	16,12	11,62	4,49				1		1	5,64
	01/02/24 16:00	17,79	12,78	5,01				1		1	6,22
	01/02/24 17:00	19,24	13,76	5,48	1					1	6,73
	01/02/24 18:00	21,62	15,24	6,38	1					1	7,57
	01/02/24 19:00	21,84	15,66	6,18	1			1		1	7,65
	01/02/24 20:00	21,34	15,24	6,10	1			1		1	7,47
	01/02/24 21:00	19,83	14,82	5,01	1			1		1	6,41
	01/02/24 22:00	17,92	14,39	3,53	1			1		1	4,51
	01/02/24 23:00	15,92	13,91	2,01	1			1		1	2,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.