

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
1/2/24 0:00	62,73	58,42	4,30	0,00	1													1	1	1	1	18,22	18,30	
1/2/24 1:00	55,47	51,09	4,38	0,00	1													1	1	1	1	15,69	15,63	
1/2/24 2:00	52,52	47,75	4,77	0,00	1													1	1	1	1	13,03	12,89	
1/2/24 3:00	51,13	46,44	4,69	0,00	1													1	1	1	1	13,97	13,97	
1/2/24 4:00	50,52	47,07	3,45	0,00	1													1	1	1	1	15,09	15,08	
1/2/24 5:00	51,85	48,75	3,10	0,00	1													1	1	1	1	15,46	15,49	
1/2/24 6:00	58,77	56,53	2,25	0,00	1													1	1	1	1	17,26	17,31	
1/2/24 7:00	69,61	65,75	3,31	0,55	1													1	1	1	1	20,71	20,76	
1/2/24 8:00	73,17	63,85	2,83	6,49	1													1	1	1	1	18,47	16,43	
1/2/24 9:00	74,58	58,85	3,55	12,18	1					1								1	1		1	16,04	15,90	
1/2/24 10:00	73,73	52,74	5,79	15,21	1					1								1	1		1	15,23	12,17	
1/2/24 11:00	73,08	50,38	6,07	16,63	1					1								1	1		1	14,16	9,97	
1/2/24 12:00	72,28	47,86	7,30	17,12	1													1	1		1	20,89	20,50	
1/2/24 13:00	71,79	45,66	9,67	16,46	1													1	1		1	21,73	21,33	
1/2/24 14:00	71,55	48,44	8,06	15,05	1													1	1		1	22,03	21,24	
1/2/24 15:00	71,67	53,02	6,21	12,44	1													1	1		1	19,83	18,50	
1/2/24 16:00	75,02	56,72	11,56	6,75	1						1							1	1		1	24,24	20,80	
1/2/24 17:00	81,10	66,04	14,47	0,59	1						1							1	1		1	29,83	24,13	
1/2/24 18:00	90,72	74,93	15,80	0,00	1						1							1	1	1	1	29,26	27,09	
1/2/24 19:00	93,08	73,36	19,73	0,00	1						1							1	1	1	1	36,38	27,86	
1/2/24 20:00	93,88	66,78	27,11	0,00	1						1							1	1	1	1	44,56	28,06	
1/2/24 21:00	91,05	64,65	26,40	0,00	1						1							1	1	1	1	39,18	27,27	
1/2/24 22:00	82,70	57,95	24,75	0,00	1						1							1	1	1	1	38,18	24,76	
1/2/24 23:00	71,21	49,64	21,57	0,00	1						1							1	1	1	1	31,29	21,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης