



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 1/2/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,24	1,09	0,93	1,22	1									0,98	0,98
	01:00	2,87	1,12	0,93	0,82	1									0,98	0,98
	02:00	2,65	1,12	0,91	0,62	1									0,93	0,93
	03:00	2,51	1,23	0,86	0,42	1									0,86	0,86
	04:00	2,45	1,21	0,80	0,44	1									0,80	0,80
	05:00	2,50	1,27	0,80	0,43	1									0,84	0,83
	06:00	2,72	1,34	0,84	0,54	1									0,92	0,92
	07:00	3,19	1,41	0,94	0,83	1									0,97	0,98
	08:00	3,48	1,62	0,93	0,93	1									0,99	0,99
	09:00	3,56	1,42	0,93	1,21	1									0,99	0,99
	10:00	3,61	1,55	0,74	1,32	1						1			0,75	0,94
	11:00	3,60	1,38	0,90	1,32	1									0,98	0,99
	12:00	3,56	1,34	0,91	1,32	1									0,99	0,99
	13:00	3,60	1,40	0,89	1,31	1									0,99	0,99
	14:00	3,71	1,48	0,93	1,31	1									0,99	0,99
	15:00	3,67	1,49	0,91	1,27	1									0,94	0,94
	16:00	3,83	1,32	0,91	1,60	1									0,99	0,99
	17:00	4,23	1,31	0,93	1,99	1									0,99	0,99
	18:00	4,68	1,37	0,92	2,39	1									0,99	0,99
	19:00	4,77	1,37	0,89	2,51	1									0,99	0,99
20:00	4,72	1,34	0,85	2,53	1									0,99	0,99	
21:00	4,38	1,38	0,77	2,22	1									0,98	0,98	
22:00	4,06	1,28	0,87	1,91	1									0,98	0,99	
23:00	3,62	1,17	0,93	1,51	1									0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Στις 10:00 έγινε πλύση της μονάδας G1 από τον Σταθμό

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης