

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	
	Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,52	4,67	0,85				1						
01:00		4,96	4,50	0,46				1							
02:00		4,69	4,44	0,24				1							
03:00		4,56	4,43	0,12				1							
04:00		4,59	4,58	0,02				1							
05:00		4,95	4,94	0,01				1							
06:00		5,74	5,74	0,00	1			1							
07:00		6,58	6,58	0,00	1			1							
08:00		6,94	6,85	0,09	1			1							
09:00		7,07	6,50	0,57	1			1							
10:00		7,11	6,36	0,75	1			1							
11:00		7,08	6,28	0,80	1			1							
12:00		6,98	6,16	0,81	1			1							
13:00		6,84	5,91	0,93	1			1							
14:00		6,52	5,31	1,21	1			1							
15:00		6,30	4,88	1,42	1			1							
16:00		6,60	5,23	1,36	1			1							
17:00		8,06	6,82	1,24				1	1						
18:00		9,42	8,22	1,19				1	1						
19:00		9,45	8,27	1,18				1	1						
20:00		9,10	7,81	1,29				1	1						
21:00		8,33	6,69	1,63				1	1						
22:00		7,36	6,51	0,84				1	1						
23:00		6,29	4,09	2,20				1							

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης