

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 2/2/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,07	6,00	0,07		1	1				2,65
	01:00	5,81	5,78	0,03		1	1				2,65
	02:00	5,65	5,65	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,61	5,61	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,71	5,71	0,00		1	1				2,65
	05:00	5,80	5,70	0,10		1	1				2,65
	06:00	6,10	5,96	0,14		1	1				2,65
	07:00	6,17	6,04	0,13		1	1				2,65
	08:00	6,28	6,12	0,16		1	1				2,65
	09:00	6,19	5,75	0,45		1	1				2,65
	10:00	5,87	5,38	0,48		1	1				2,65
	11:00	5,65	5,27	0,39		1	1				2,65
	12:00	5,72	5,27	0,45		1	1				2,65
	13:00	5,62	4,74	0,88		1	1				2,65
	14:00	5,38	4,98	0,40		1	1				0,61
	15:00	5,59	5,18	0,41		1	1				0,60
	16:00	5,89	5,47	0,42		1	1				0,60
	17:00	6,55	6,27	0,28		1	1				0,93
	18:00	7,45	7,07	0,38		1	1				1,20
	19:00	7,78	7,25	0,54		1	1				1,20
	20:00	7,81	6,73	1,08		1	1				1,20
	21:00	7,48	6,37	1,11		1	1				1,20
	22:00	6,99	5,88	1,11		1	1				1,20
	23:00	6,49	5,43	1,06		1	1				1,20

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης