



ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 4/2/2024			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,69	4,38	0,31		1	1				2,65
	01:00	4,06	3,67	0,39			1			1	1,73
	02:00	3,80	3,56	0,25			1			1	1,20
	03:00	3,75	3,55	0,20			1			1	1,20
	04:00	3,72	3,55	0,17			1			1	1,20
	05:00	3,82	3,59	0,23			1			1	1,20
	06:00	4,14	3,74	0,40			1				1,20
	07:00	4,18	3,81	0,37			1				1,20
	08:00	4,32	4,15	0,17			1				2,26
	09:00	4,39	4,23	0,15			1				2,65
	10:00	4,43	4,33	0,11			1				2,65
	11:00	4,51	4,37	0,14			1				2,65
	12:00	4,58	4,35	0,23			1				2,65
	13:00	4,52	4,38	0,13			1				2,65
	14:00	4,43	4,32	0,11			1				2,65
	15:00	4,33	4,07	0,26			1				2,65
	16:00	4,10	3,57	0,53			1				2,65
	17:00	4,50	3,95	0,55			1				2,65
	18:00	5,72	4,91	0,81		1	1				2,65
	19:00	6,47	5,76	0,70		1	1				2,65
	20:00	6,61	5,90	0,71		1	1				2,65
	21:00	5,96	5,36	0,59		1	1				2,65
	22:00	6,47	5,90	0,58		1	1				2,65
	23:00	6,36	5,38	0,98		1	1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης