

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 2/2/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):				8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	02/02/24 0:00	13,93	12,40	1,53	1			1		1	0,51	
	02/02/24 1:00	12,53	10,08	2,45	1			1			4,39	
	02/02/24 2:00	12,58	10,30	2,28	1			1			4,40	
	02/02/24 3:00	12,02	9,63	2,39	1			1			4,21	
	02/02/24 4:00	11,57	8,97	2,60	1			1			4,05	
	02/02/24 5:00	11,87	9,41	2,46	1			1			4,15	
	02/02/24 6:00	13,74	10,92	2,82	1			1			4,81	
	02/02/24 7:00	15,84	12,54	3,30				1		1	5,54	
	02/02/24 8:00	16,69	12,79	3,90				1		1	5,84	
	02/02/24 9:00	16,69	12,51	4,18				1		1	5,84	
	02/02/24 10:00	15,99	11,83	4,16	1					1	5,60	
	02/02/24 11:00	14,97	11,09	3,88	1					1	4,71	
	02/02/24 12:00	14,42	11,33	3,08	1					1	4,15	
	02/02/24 13:00	14,31	10,99	3,33	1					1	4,05	
	02/02/24 14:00	14,22	10,58	3,63				1		1	4,93	
	02/02/24 15:00	15,47	11,32	4,15				1		1	5,41	
	02/02/24 16:00	17,02	11,52	5,50				1		1	5,96	
	02/02/24 17:00	18,83	12,74	6,09				1		1	6,59	
	02/02/24 18:00	21,17	14,39	6,78				1	1	1	7,41	
	02/02/24 19:00	21,52	14,11	7,40				1	1	1	7,53	
	02/02/24 20:00	20,86	14,09	6,77				1	1	1	7,30	
	02/02/24 21:00	19,40	12,89	6,50				1	1	1	6,79	
	02/02/24 22:00	17,82	12,56	5,25				1		1	6,24	
	02/02/24 23:00	15,95	10,48	5,47				1		1	5,58	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ Αγ. Πάντες ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 10:00 έως τις 14:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.