

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 3/2/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	03/02/24 0:00	14,06	9,44	4,62				1		1	4,77
	03/02/24 1:00	12,78	8,47	4,30	1			1			4,47
	03/02/24 2:00	12,65	8,43	4,22	1			1			4,43
	03/02/24 3:00	12,14	7,98	4,16	1			1			4,25
	03/02/24 4:00	11,80	7,92	3,87	1			1			4,13
	03/02/24 5:00	11,81	8,31	3,51	1			1			4,13
	03/02/24 6:00	12,54	8,90	3,64	1			1			4,39
	03/02/24 7:00	13,72	10,24	3,48				1		1	4,43
	03/02/24 8:00	14,90	10,09	4,81				1		1	5,22
	03/02/24 9:00	15,56	10,86	4,70				1		1	5,44
	03/02/24 10:00	15,30	10,68	4,62				1		1	5,35
	03/02/24 11:00	14,59	10,16	4,43				1		1	5,11
	03/02/24 12:00	14,15	9,74	4,41				1		1	4,86
	03/02/24 13:00	14,50	9,81	4,69				1		1	5,08
	03/02/24 14:00	14,54	9,55	4,98				1		1	5,09
	03/02/24 15:00	15,97	10,69	5,27				1		1	5,59
	03/02/24 16:00	17,81	11,93	5,88				1		1	6,23
	03/02/24 17:00	19,15	12,77	6,38	1					1	6,70
	03/02/24 18:00	20,99	14,31	6,68	1					1	7,35
	03/02/24 19:00	20,98	15,28	5,70	1			1		1	7,34
	03/02/24 20:00	20,02	14,98	5,04	1			1		1	6,60
	03/02/24 21:00	18,56	14,43	4,13	1			1		1	5,15
	03/02/24 22:00	17,23	12,51	4,72	1			1		1	3,82
	03/02/24 23:00	15,48	13,20	2,28	1			1		1	2,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.