

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 3/2/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,24	1,52	0,76	0,95	1									0,81	0,98
	01:00	2,84	1,43	0,78	0,63	1									0,79	0,95
	02:00	2,64	1,39	0,72	0,53	1									0,74	0,94
	03:00	2,51	1,41	0,68	0,41	1									0,69	0,90
	04:00	2,46	1,36	0,68	0,42	1									0,69	0,89
	05:00	2,50	1,39	0,67	0,44	1									0,69	0,91
	06:00	2,61	1,42	0,65	0,53	1									0,69	0,94
	07:00	2,79	1,51	0,68	0,59	1									0,69	0,96
	08:00	3,14	1,51	0,68	0,94	1									0,69	0,98
	09:00	3,30	1,49	0,68	1,12	1									0,69	0,99
	10:00	3,35	1,42	0,68	1,24	1									0,69	0,99
	11:00	3,40	1,47	0,68	1,25	1									0,69	0,99
	12:00	3,33	1,40	0,68	1,24	1									0,69	0,99
	13:00	3,23	1,28	0,82	1,13	1									0,82	0,98
	14:00	3,25	1,14	0,98	1,12	1									0,99	0,99
	15:00	3,30	1,20	0,97	1,13	1									0,99	0,99
	16:00	3,62	1,35	0,93	1,33	1									0,99	0,99
	17:00	4,05	1,48	0,92	1,65	1									0,99	0,99
18:00	4,49	1,56	0,90	2,04	1									0,99	0,99	
19:00	4,51	1,36	0,92	2,23	1									0,99	0,99	
20:00	4,30	1,20	0,89	2,21	1									0,98	0,98	
21:00	4,09	1,26	0,81	2,02	1									0,98	0,98	
22:00	3,82	1,24	0,86	1,72	1									0,98	0,98	
23:00	3,50	1,47	0,80	1,23	1									0,98	0,99	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε μεγάλη αστάθεια ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης