



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 4/2/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,13	1,57	0,64	0,92	1									0,99	0,99
	01:00	2,79	1,38	0,69	0,71	1									0,96	0,96
	02:00	2,57	1,54	0,52	0,51	1									0,90	0,90
	03:00	2,46	1,60	0,45	0,41	1									0,86	0,86
	04:00	2,44	1,75	0,29	0,40	1									0,85	0,85
	05:00	2,42	1,86	0,06	0,50	1									0,85	0,84
	06:00	2,52	1,82	0,01	0,70	1									0,88	0,88
	07:00	2,68	1,58	0,00	1,09	1									0,79	0,79
	08:00	2,98	1,58	0,00	1,39	1									0,81	0,81
	09:00	3,03	1,43	0,01	1,60	1									0,76	0,76
	10:00	3,17	1,36	0,01	1,80	1									0,76	0,76
	11:00	3,29	1,38	0,00	1,90	1									0,78	0,78
	12:00	3,44	1,52	0,01	1,90	1									0,83	0,84
	13:00	3,35	1,43	0,01	1,91	1									0,80	0,80
	14:00	3,36	1,45	0,01	1,90	1									0,81	0,81
	15:00	3,22	1,21	0,01	2,00	1									0,73	0,74
	16:00	3,16	1,03	0,06	2,08	1									0,69	0,69
	17:00	3,45	1,04	0,09	2,32	1									0,69	0,69
	18:00	4,14	1,39	0,25	2,50	1									0,88	0,88
	19:00	4,39	1,64	0,25	2,50	1									0,96	0,96
20:00	4,33	1,52	0,32	2,50	1									0,94	0,94	
21:00	4,12	1,07	0,56	2,49	1									0,88	0,88	
22:00	3,75	1,07	0,47	2,20	1									0,82	0,83	
23:00	3,41	1,33	0,37	1,71	1									0,88	0,88	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης