

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤ Α	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024	00:00	3,48	2,54	0,93	1					0,95
01:00		3,21	2,29	0,92	1					0,95	0,95
02:00		3,04	2,17	0,87	1					0,90	0,91
03:00		3,01	2,19	0,81	1					0,88	0,87
04:00		3,01	2,31	0,71	1					0,88	0,88
05:00		3,10	2,59	0,51	1					0,91	0,91
06:00		3,48	3,12	0,36	1					0,95	0,95
07:00		3,63	3,34	0,29	1					0,95	0,95
08:00		3,62	3,23	0,39	1	1				0,95	0,49
09:00		3,52	2,90	0,62	1	1				0,95	0,00
10:00		3,32	2,69	0,63	1					0,95	0,70
11:00		3,27	2,71	0,56	1					0,95	0,95
12:00		3,32	2,61	0,71	1					0,95	0,95
13:00		3,39	2,64	0,75	1					0,95	0,95
14:00		3,27	2,59	0,68	1					0,95	0,95
15:00		3,33	2,70	0,63	1					0,95	0,95
16:00		3,55	3,00	0,55	1					0,95	0,95
17:00		4,18	3,61	0,56	1					0,95	0,95
18:00		4,77	4,16	0,61	1					0,95	0,95
19:00		4,89	4,25	0,64	1				1	0,95	0,95
20:00		4,85	4,04	0,82	1				1	0,95	0,95
21:00		4,56	3,89	0,67	1				1	0,95	0,95
22:00		4,16	3,28	0,87	1					0,95	0,95
23:00		3,68	3,01	0,67	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 στο διάστημα 08:00 - 10:00 οφείλεται στην πλήση υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης