



| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024 | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|---------|---|--|------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,327 | 5,327 | 1,800 | 0,850 | 1,100 | | | |
| Η Ρ Ε Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡΗΤ Α | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024 | 00:00 | 3,53 | 2,59 | 0,94 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 01:00 | 3,24 | 2,30 | 0,94 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 02:00 | 3,12 | 2,19 | 0,93 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 03:00 | 3,08 | 2,18 | 0,90 | 1 | | | | | 0,93 | 0,93 | |
| | 04:00 | 3,10 | 2,18 | 0,92 | 1 | | | | | 0,94 | 0,94 | |
| | 05:00 | 3,15 | 2,22 | 0,94 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 06:00 | 3,41 | 2,50 | 0,91 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 07:00 | 3,57 | 2,72 | 0,85 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 08:00 | 3,53 | 2,79 | 0,74 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 09:00 | 3,24 | 2,53 | 0,72 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 10:00 | 3,34 | 2,79 | 0,56 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 11:00 | 4,06 | 3,55 | 0,51 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 12:00 | 4,20 | 3,83 | 0,36 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 13:00 | 4,42 | 3,88 | 0,54 | 1 | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 14:00 | 4,80 | 4,22 | 0,58 | 1 | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 15:00 | 4,91 | 4,30 | 0,62 | 1 | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 16:00 | 4,83 | 3,89 | 0,94 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 17:00 | 4,91 | 3,98 | 0,93 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 18:00 | 5,22 | 4,31 | 0,91 | 1 | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 19:00 | 5,33 | 4,68 | 0,65 | 1 | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 20:00 | 5,12 | 4,35 | 0,77 | 1 | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 21:00 | 4,84 | 3,95 | 0,89 | 1 | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 22:00 | 4,37 | 3,43 | 0,93 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 23:00 | 3,99 | 3,05 | 0,94 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 |

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης