

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Ρ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤ Α	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024	00:00	3,57	2,63	0,94	1					0,95
01:00		3,27	2,53	0,73	1					0,86	0,95
02:00		3,14	2,50	0,64	1					0,64	0,95
03:00		3,10	2,32	0,78	1					0,68	0,94
04:00		3,15	2,38	0,77	1					0,79	0,95
05:00		3,20	2,52	0,68	1					0,63	0,95
06:00		3,62	2,82	0,80	1					0,76	0,95
07:00		3,92	3,04	0,88	1					0,87	0,95
08:00		3,96	3,07	0,89	1					0,95	0,71
09:00		3,82	2,91	0,91	1	1				0,95	0,00
10:00		3,34	2,43	0,91	1	1				0,91	0,60
11:00		3,27	2,33	0,94	1					0,95	0,95
12:00		3,37	2,42	0,94	1					0,80	0,95
13:00		3,57	2,63	0,94	1					0,95	0,95
14:00		3,75	2,80	0,94	1					0,95	0,95
15:00		4,21	3,27	0,94	1					0,95	0,95
16:00		4,45	3,56	0,89	1					0,95	0,95
17:00		4,90	3,96	0,94	1					0,95	0,95
18:00		5,28	4,46	0,82	1				1	0,82	0,95
19:00		5,36	4,48	0,88	1				1	0,85	0,95
20:00		5,16	4,21	0,95	1				1	0,95	0,95
21:00		4,85	3,91	0,94	1				1	0,95	0,95
22:00		4,49	3,54	0,95	1					0,95	0,95
23:00		4,08	3,14	0,94	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 στο διάστημα 09:00 - 11:00 οφείλεται στην πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης