

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/ΣG12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024	00:00	28,64	23,50	5,14			1	1		1	1					8,37	8,51
	01:00	25,79	20,43	5,36			1	1			1					9,51	9,49
	02:00	25,11	19,58	5,53			1	1			1					8,81	8,77
	03:00	24,33	19,40	4,93			1	1			1					7,99	7,96
	04:00	24,03	19,42	4,61			1	1			1					7,64	7,65
	05:00	24,86	19,59	5,27			1	1			1					8,39	8,44
	06:00	27,99	24,96	3,03			1	1		1	1					8,75	8,65
	07:00	31,52	27,90	3,62			1	1		1	1					10,78	10,73
	08:00	34,35	32,62	1,73			1	1	1	1	1			1		10,18	10,66
	09:00	35,67	35,32	0,36				1	1	1	1			2		13,62	13,63
	10:00	35,86	35,39	0,47		1		1	1	1	1					12,93	12,88
	11:00	34,65	32,54	2,11		1	1	1	1	1	1					10,16	10,27
	12:00	33,94	32,16	1,78		1	1	1	1	1	1					11,16	11,21
	13:00	33,94	32,44	1,49		1	1	1	1	1	1					11,08	11,10
	14:00	33,48	32,07	1,41		1	1	1	1	1	1					10,64	10,66
	15:00	35,33	32,03	3,30		1	1	1	1	1	1					12,32	12,38
	16:00	38,04	36,24	1,80		1	1	1	1	1	1			1		13,73	13,73
	17:00	42,66	41,79	0,88		1	1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	18:00	47,21	46,67	0,54		1	1	1	1	1	1			9		13,73	13,73
	19:00	47,51	46,94	0,57		1	1	1	1	1	1			7		13,73	13,73
20:00	45,66	45,66	0,00		1	1	1	1	1	1			7		13,73	13,73	
21:00	41,64	41,64	0,00		1	1	1	1	1	1			4		12,37	12,64	
22:00	37,01	36,91	0,10		1	1	1	1	1	1			2		13,09	13,07	
23:00	32,72	32,28	0,44		1	1	1	1	1	1					10,03	9,94	

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G11 παρουσίασε μηχανολογική βλάβη και απεντάχθηκε στις 12:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης