

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100						
α	ρ	ε	π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024	00:00	26,88	25,05	1,83			1			1	1	1							6,51	6,42
	01:00	24,26	21,91	2,35			1			1	1	1							4,00	4,20
	02:00	23,53	19,91	3,62			1			1			1						7,18	7,19
	03:00	22,83	18,95	3,87			1			1			1						6,46	6,48
	04:00	22,58	19,54	3,04			1			1			1						6,23	6,23
	05:00	24,01	20,96	3,05			1			1			1						7,52	7,59
	06:00	28,05	25,33	2,72			1			1	1	1							8,65	8,61
	07:00	34,65	31,44	3,20			1	1		1	1	1							11,81	11,84
	08:00	36,28	31,91	4,37			1	1		1	1								12,86	12,88
	09:00	36,32	31,05	5,27			1			1	1	1				2			13,37	13,20
	10:00	34,84	28,37	6,47			1			1	1	1							13,42	13,42
	11:00	34,33	27,26	7,07			1			1	1	1							13,56	13,49
	12:00	34,37	26,38	7,99			1			1	1	1							13,50	13,50
	13:00	33,79	25,18	8,61			1			1	1	1							13,07	13,10
	14:00	31,90	23,38	8,51			1			1	1	1							11,54	11,48
	15:00	31,14	23,49	7,65			1			1	1	1							10,63	10,63
	16:00	33,33	25,16	8,17			1			1	1	1							12,58	12,68
	17:00	38,24	31,16	7,08			1			1	1	1							13,50	13,53
	18:00	43,57	37,38	6,19			1	1		1	1	1							13,73	13,73
	19:00	44,43	39,01	5,43			1	1		1	1	1							13,73	13,73
20:00	43,61	37,45	6,17			1	1		1	1	1							13,73	13,73	
21:00	40,04	34,48	5,56			1	1		1	1	1							13,42	13,38	
22:00	35,04	30,86	4,18			1	1		1	1	1							9,25	9,16	
23:00	30,06	26,42	3,63			1	1		1	1	1							5,24	5,55	

Παρατηρήσεις: Βλάβη στη μονάδα G8 μεταξύ 09:00-17:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης