

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ ε π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,90	5,90	0,00		1		1							1,44
01:00		5,39	5,39	0,00		1		1							1,06	1,05
02:00		5,21	5,21	0,00		1		1							0,87	0,87
03:00		5,12	5,12	0,00		1		1							0,78	0,77
04:00		5,13	5,13	0,00		1		1							0,78	0,79
05:00		5,46	5,46	0,00		1		1							1,10	1,12
06:00		6,33	6,32	0,01		1		1							1,84	1,57
07:00		7,61	7,61	0,00				1	1						0,84	0,74
08:00		8,13	8,13	0,00				1	1						1,60	1,61
09:00		7,86	7,86	0,00				1	1						1,35	1,36
10:00		8,10	8,10	0,00				1	1						1,58	1,58
11:00		7,78	7,78	0,00				1	1						1,27	1,25
12:00		7,70	7,69	0,00				1	1						1,19	1,20
13:00		7,59	7,48	0,11				1	1						1,07	1,08
14:00		7,60	7,14	0,46				1	1						1,08	1,08
15:00		7,42	6,89	0,52				1	1						0,88	1,14
16:00		7,41	6,81	0,59				1	1						0,87	1,12
17:00		8,08	6,83	1,25				1	1						1,50	1,90
18:00		9,21	7,39	1,82				1	1						2,34	3,01
19:00		9,25	7,00	2,25				1	1						2,34	3,04
20:00		8,81	6,68	2,13				1	1						2,24	2,92
21:00		7,90	6,49	1,41				1	1						1,43	2,05
22:00		6,95	6,45	0,51				1	1						0,51	1,30
23:00		6,16	4,48	1,68		1		1							1,68	2,35

Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης