

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,23	3,97	1,26		1		1							1,27	1,92
	01:00	4,79	3,53	1,26				1							1,26	1,90
	02:00	4,53	3,36	1,17				1							1,17	1,81
	03:00	4,39	3,30	1,09				1							1,10	1,73
	04:00	4,43	3,42	1,02				1							1,12	1,76
	05:00	4,67	3,64	1,04				1							1,21	1,86
	06:00	5,14	3,94	1,20				1							1,37	2,02
	07:00	5,83	4,70	1,14		1		1							1,49	2,15
	08:00	6,90	6,03	0,88		1		1							1,96	2,62
	09:00	7,83	7,38	0,45	1	1		1							2,27	2,94
	10:00	8,32	8,07	0,25	1	1		1							1,56	1,92
	11:00	8,29	8,20	0,09				1	1						1,22	1,71
	12:00	8,06	8,02	0,05				1	1						1,20	1,55
	13:00	8,49	8,49	0,00				1	1						1,53	1,99
	14:00	8,60	8,60	0,00				1	1						1,61	2,10
	15:00	7,68	7,68	0,00				1	1						0,89	1,17
	16:00	7,46	7,43	0,03				1	1						0,73	0,95
	17:00	8,43	8,42	0,01				1	1						1,48	1,90
	18:00	9,71	9,70	0,01				1	1						2,33	3,01
	19:00	9,44	9,20	0,23				1	1						2,23	2,91
	20:00	9,04	8,88	0,15				1	1						1,98	2,58
	21:00	8,16	8,12	0,04				1	1						1,28	1,67
	22:00	7,32	7,20	0,12				1	1						0,68	0,89
	23:00	6,64	6,60	0,04		1		1							0,65	1,09

Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης