

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,90	5,87	0,03		1		1							1,21	1,58	
	01:00	5,44	5,39	0,04		1		1							0,87	1,13	
	02:00	5,12	5,03	0,08		1		1							0,63	0,82	
	03:00	4,93	4,79	0,14		1		1							0,51	0,65	
	04:00	4,87	4,71	0,16		1		1							0,45	0,58	
	05:00	4,92	4,71	0,21		1		1							0,50	0,65	
	06:00	5,35	5,10	0,24		1		1							0,85	1,10	
	07:00	5,73	5,53	0,20		1		1							1,13	1,47	
	08:00	6,28	6,09	0,20		1		1							1,50	1,95	
	09:00	6,59	6,45	0,15	1	1		1							1,08	1,41	
	10:00	7,06	6,91	0,15	1	1		1							1,33	1,71	
	11:00	6,83	6,64	0,19	1	1		1							1,13	1,51	
	12:00	6,96	6,63	0,33	1	1		1							1,20	1,61	
	13:00	7,37	7,17	0,20	1	1		1							1,66	2,03	
	14:00	6,03	5,84	0,19		1		1							0,46	0,89	
	15:00	5,65	5,40	0,25		1		1							0,99	1,40	
	16:00	6,04	5,88	0,16		1		1							1,32	1,72	
	17:00	7,22	7,08	0,14				1	1						0,86	1,15	
	18:00	8,97	8,91	0,06				1	1						2,07	2,52	
	19:00	9,13	9,07	0,06				1	1						2,27	2,69	
	20:00	8,82	8,76	0,05				1	1						2,01	2,39	
	21:00	8,01	7,94	0,07				1	1						1,22	1,59	
	22:00	7,19	7,12	0,07				1	1						0,40	0,77	
	23:00	6,29	6,21	0,09		1		1							0,64	1,10	

Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης