

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,43	5,28	0,15		1		1							0,80	1,18
	01:00	4,83	4,71	0,12		1		1							0,20	0,58
	02:00	4,69	4,65	0,05		1		1							0,05	0,44
	03:00	4,63	4,62	0,02		1		1							0,02	0,38
	04:00	4,60	4,60	0,01		1		1							0,02	0,35
	05:00	4,94	4,87	0,07		1		1							0,26	0,68
	06:00	5,90	5,85	0,05		1		1							1,16	1,59
	07:00	7,01	6,89	0,13	1	1		1							1,48	1,86
	08:00	7,35	7,08	0,28	1	1		1							1,60	2,01
	09:00	7,73	7,44	0,29	1	1		1							1,94	2,34
	10:00	7,30	7,06	0,24	1	1		1							1,59	1,97
	11:00	6,56	5,95	0,61	1	1		1							0,84	1,23
	12:00	6,30	5,78	0,53		1		1							0,66	1,13
	13:00	6,61	6,37	0,24		1		1							1,61	2,01
	14:00	6,02	5,51	0,51		1		1							1,32	1,71
	15:00	5,88	5,40	0,48		1		1							1,24	1,63
	16:00	6,05	5,64	0,41		1		1							1,38	1,78
	17:00	6,91	5,89	1,01		1		1							1,60	1,99
	18:00	8,55	7,91	0,64				1	1						1,65	2,00
	19:00	8,54	7,68	0,86				1	1						1,72	2,11
	20:00	8,38	7,63	0,74				1	1						1,56	1,95
	21:00	7,57	6,92	0,64				1	1						0,77	1,15
	22:00	6,76	6,47	0,29		1		1							0,69	1,19
	23:00	6,02	5,64	0,39		1		1							1,34	1,72

Δύο φορητά HZ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης