

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
α	ρ	ε	τ	η	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										
Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,58	1,58	0,00				1		1		0,46	0,46
	01:00	1,46	1,46	0,00				1		1		0,34	0,34
	02:00	1,34	1,34	0,00				1		1		0,23	0,22
	03:00	1,32	1,32	0,00				1		1		0,20	0,20
	04:00	1,33	1,32	0,00				1		1		0,20	0,20
	05:00	1,35	1,35	0,00				1		1		0,23	0,23
	06:00	1,50	1,49	0,01				1		1		0,38	0,38
	07:00	1,59	1,57	0,02				1		1		0,47	0,47
	08:00	1,68	1,66	0,02				1		1		0,56	0,56
	09:00	1,66	1,63	0,03				1		1		0,54	0,54
	10:00	1,61	1,59	0,03				1		1		0,49	0,50
	11:00	1,67	1,66	0,01				1		1		0,54	0,55
	12:00	1,66	1,65	0,00				1		1		0,54	0,53
	13:00	1,59	1,59	0,00				1		1		0,48	0,47
	14:00	1,58	1,58	0,00				1		1		0,46	0,46
	15:00	1,55	1,55	0,00				1		1		0,43	0,43
	16:00	1,73	1,73	0,00				1		1		0,58	0,59
	17:00	1,95	1,94	0,01				1		1		0,64	0,64
	18:00	2,57	2,56	0,00	1			1		1		0,74	0,77
	19:00	2,68	2,67	0,01	1			1		1		0,94	0,94
	20:00	2,62	2,62	0,01	1			1		1		0,92	0,91
	21:00	2,53	2,51	0,02	1			1		1		0,85	0,85
	22:00	2,31	2,29	0,02	1			1		1		0,64	0,64
	23:00	2,02	2,02	0,00				1		1		0,53	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης