

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
α	ρ	ε	π	Η	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		00:00	1,47	1,34	0,13				1	1						0,35	0,35	
		01:00	1,38	1,25	0,13				1	1						0,25	0,26	
		02:00	1,35	1,19	0,16				1	1						0,23	0,23	
		03:00	1,36	1,20	0,16				1	1						0,24	0,24	
		04:00	1,32	1,14	0,18				1	1						0,20	0,20	
		05:00	1,33	1,13	0,20				1	1						0,21	0,21	
		06:00	1,45	1,15	0,30				1	1						0,32	0,33	
		07:00	1,50	1,15	0,34				1	1						0,37	0,38	
		08:00	1,53	1,27	0,25				1	1						0,42	0,41	
		09:00	1,52	1,13	0,39				1	1						0,41	0,41	
		10:00	1,51	1,20	0,31				1	1						0,32	0,31	
		11:00	1,54	1,24	0,30	1				1						0,30	0,33	
		12:00	1,53	1,13	0,40	1				1						0,40	0,40	
		13:00	1,49	1,13	0,36	1				1						0,37	0,37	
		14:00	1,43	1,12	0,31	1				1						0,32	0,31	
		15:00	1,49	1,12	0,37	1				1						0,37	0,37	
		16:00	1,53	1,13	0,40	1				1						0,40	0,40	
		17:00	1,82	1,29	0,53	1				1						0,53	0,53	
		18:00	2,14	1,53	0,61	1				1						0,61	0,61	
		19:00	2,24	1,70	0,54	1				1						0,67	0,67	
	20:00	2,20	1,61	0,59	1				1						0,66	0,66		
	21:00	2,08	1,47	0,61	1				1						0,61	0,60		
	22:00	1,93	1,45	0,48	1				1						0,55	0,55		
	23:00	1,69	1,35	0,33	1				1						0,51	0,51		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης