



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 5/2/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,03	1,59	0,15	1,30	1									0,87	0,87
	01:00	2,66	1,31	0,05	1,30	1									0,72	0,71
	02:00	2,48	1,35	0,12	1,01	1									0,73	0,73
	03:00	2,38	1,29	0,09	1,00	1									0,68	0,68
	04:00	2,34	1,35	0,09	0,90	1									0,68	0,68
	05:00	2,33	1,33	0,10	0,90	1									0,69	0,69
	06:00	2,52	1,50	0,12	0,90	1									0,77	0,77
	07:00	2,87	1,77	0,11	1,00	1									0,86	0,87
	08:00	3,01	1,61	0,10	1,29	1									0,86	0,86
	09:00	2,98	1,26	0,03	1,69	1									0,73	0,73
	10:00	2,89	1,08	0,02	1,80	1									0,67	0,67
	11:00	2,84	1,03	0,03	1,77	1									0,65	0,65
	12:00	2,82	1,02	0,03	1,77	1									0,64	0,64
	13:00	2,79	1,01	0,00	1,78	1									0,63	0,63
	14:00	2,84	0,99	0,00	1,85	1									0,62	0,62
	15:00	2,85	1,00	0,00	1,85	1									0,57	0,57
	16:00	2,91	1,02	0,07	1,82	1									0,62	0,62
	17:00	3,40	1,08	0,10	2,21	1									0,71	0,71
	18:00	4,01	1,35	0,16	2,49	1									0,84	0,84
	19:00	4,28	1,68	0,11	2,50	1									0,92	0,92
20:00	4,25	1,64	0,11	2,50	1									0,92	0,92	
21:00	4,12	1,52	0,10	2,50	1									0,88	0,88	
22:00	3,72	1,14	0,09	2,50	1									0,77	0,77	
23:00	3,31	1,15	0,06	2,11	1									0,74	0,74	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης