



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 6/2/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,28	5,20	0,08	1		1				2,65
	01:00	5,46	5,27	0,19	1		1				2,65
	02:00	5,64	5,52	0,12	1		1				2,65
	03:00	5,56	5,51	0,05	1		1				2,65
	04:00	5,59	5,58	0,01	1		1				2,65
	05:00	5,45	5,32	0,13	1		1				2,65
	06:00	5,42	5,34	0,09	1		1				2,65
	07:00	5,51	5,51	0,01	1		1				2,65
	08:00	5,33	5,33	0,00	1		1				2,65
	09:00	4,89	4,89	0,00	1		1				2,65
	10:00	4,60	4,60	0,00	1		1				2,65
	11:00	4,69	4,69	0,00	1		1			2	2,65
	12:00	5,25	5,25	0,00	1					2	2,65
	13:00	5,71	5,69	0,01	1					2	2,65
	14:00	5,62	5,60	0,02	1					2	2,65
	15:00	5,54	5,51	0,03	1					2	2,65
	16:00	5,75	5,75	0,00	1					2	2,65
	17:00	6,03	6,03	0,00	1	1					2,65
	18:00	6,54	6,51	0,03	1	1					2,65
	19:00	6,96	6,23	0,73	1	1					2,58
	20:00	7,84	5,88	1,96	1	1					1,80
	21:00	7,54	6,33	1,21	1	1					1,80
	22:00	7,00	5,13	1,87	1	1					1,48
	23:00	5,92	4,83	1,09	1	1					1,20

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν περιορισμένο από τις 08:00 έως τις 10:22 λόγω εργασιών στην P250.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης