



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 6/2/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,88	1,30	0,05	1,53	1									0,74	0,74
	01:00	2,58	1,30	0,07	1,21	1									0,67	0,68
	02:00	2,36	1,27	0,08	1,00	1									0,63	0,63
	03:00	2,27	1,19	0,07	1,00	1									0,61	0,61
	04:00	2,21	1,18	0,03	1,00	1									0,63	0,63
	05:00	2,22	1,23	0,05	0,94	1									0,60	0,59
	06:00	2,40	1,29	0,01	1,10	1									0,63	0,64
	07:00	2,73	1,48	0,05	1,20	1									0,76	0,76
	08:00	2,90	1,40	0,01	1,49	1									0,75	0,74
	09:00	2,92	1,23	0,00	1,70	1									0,70	0,70
	10:00	2,79	1,00	0,02	1,77	1									0,60	0,61
	11:00	2,66	1,02	0,03	1,61	1									0,56	0,56
	12:00	2,61	1,02	0,06	1,53	1									0,54	0,54
	13:00	2,74	1,03	0,07	1,64	1									0,58	0,58
	14:00	2,85	1,01	0,08	1,76	1									0,62	0,62
	15:00	2,88	1,02	0,13	1,73	1									0,61	0,61
	16:00	2,92	1,00	0,11	1,81	1									0,63	0,63
	17:00	3,17	1,02	0,09	2,07	1									0,63	0,63
	18:00	3,89	1,19	0,12	2,58	1									0,79	0,79
	19:00	4,00	1,23	0,16	2,60	1									0,82	0,82
20:00	4,03	1,08	0,31	2,63	1									0,83	0,83	
21:00	3,87	0,94	0,68	2,25	1									0,86	0,86	
22:00	3,56	1,14	0,58	1,84	1									0,61	0,60	
23:00	3,17	1,17	0,47	1,52	1									0,48	0,48	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης