

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
7/2/24 0:00	52,65	52,40	0,25	0,00	1														1	1	1	1	13,25	13,12
7/2/24 1:00	47,75	47,75	0,00	0,00	1														1	1	1	1	11,36	11,35
7/2/24 2:00	45,82	45,82	0,00	0,00	1														1		1	1	13,66	13,65
7/2/24 3:00	44,76	44,61	0,15	0,00	1														1		1	1	12,69	12,67
7/2/24 4:00	44,27	43,53	0,74	0,00	1														1		1	1	12,09	12,10
7/2/24 5:00	46,22	45,17	1,05	0,00	1														1		1	1	13,56	13,60
7/2/24 6:00	51,50	49,15	2,35	0,00	1														1	1	1	1	13,23	12,98
7/2/24 7:00	59,72	54,72	4,59	0,42	1														1		1	1	14,76	13,64
7/2/24 8:00	62,84	52,97	5,60	4,27	1						1								1		1	1	12,84	12,45
7/2/24 9:00	68,03	52,86	7,20	7,97	1						1								1		1	1	15,06	13,81
7/2/24 10:00	67,34	48,61	11,41	7,32	1						1								1		1	1	17,25	15,30
7/2/24 11:00	69,15	40,65	18,94	9,56	1						1								1			1	22,92	20,43
7/2/24 12:00	68,57	40,58	18,84	9,14	1						1								1			1	18,84	19,23
7/2/24 13:00	67,50	42,15	17,97	7,37	1						1								1			1	19,16	19,77
7/2/24 14:00	70,26	45,41	19,31	5,55	1						1								1			1	24,03	21,00
7/2/24 15:00	70,20	48,30	18,13	3,77	1						1								1			1	24,87	20,98
7/2/24 16:00	73,15	51,41	20,13	1,61	1						1								1			1	27,96	21,91
7/2/24 17:00	77,54	58,02	19,34	0,18	1						1								1		1	1	25,38	23,13
7/2/24 18:00	82,50	64,80	17,71	0,00	1						1								1		1	1	26,50	24,67
7/2/24 19:00	84,93	67,48	17,46	0,00	1						1								1		1	1	25,73	25,50
7/2/24 20:00	83,52	67,14	16,38	0,00	1						1								1		1	1	25,64	25,02
7/2/24 21:00	78,20	60,98	17,21	0,00	1						1								1		1	1	24,79	23,38
7/2/24 22:00	70,09	55,74	14,35	0,00	1						1								1		1	1	22,65	21,02
7/2/24 23:00	60,60	44,90	15,71	0,00	1														1		1	1	26,60	17,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Ένταξη μονάδας Pielstick κατόπιν αιτήματος του Σταθμού ΑΗΣ.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω συμβάντων στο δίκτυο (12:00 κ 13:00).