



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τετάρτη 7/2/2024 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη | 00:00 | 2,81 | 1,07 | 0,42 | 1,32 | 1 | | | | | | | | | 0,42 | 0,42 |
| | 01:00 | 2,54 | 1,05 | 0,38 | 1,12 | 1 | | | | | | | | | 0,38 | 0,39 |
| | 02:00 | 2,34 | 1,02 | 0,35 | 0,97 | | | 1 | | | | | | | 0,35 | 0,35 |
| | 03:00 | 2,26 | 1,06 | 0,55 | 0,65 | | | 1 | | | | | | | 0,55 | 0,55 |
| | 04:00 | 2,27 | 1,04 | 0,57 | 0,66 | | | 1 | | | | | | | 0,57 | 0,57 |
| | 05:00 | 2,25 | 0,99 | 0,50 | 0,76 | | | 1 | | | | | | | 0,50 | 0,50 |
| | 06:00 | 2,44 | 1,02 | 0,46 | 0,95 | | | 1 | | | | | | | 0,47 | 0,47 |
| | 07:00 | 2,75 | 1,18 | 0,52 | 1,05 | | | 1 | | | | | | | 0,52 | 0,52 |
| | 08:00 | 2,99 | 1,08 | 0,57 | 1,35 | | | 1 | | | | | | | 0,57 | 0,57 |
| | 09:00 | 3,16 | 0,99 | 0,60 | 1,57 | | | 1 | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 10:00 | 3,15 | 1,09 | 0,49 | 1,56 | | | 1 | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 11:00 | 3,14 | 1,10 | 0,60 | 1,44 | | | 1 | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 12:00 | 3,09 | 1,05 | 0,59 | 1,45 | | | 1 | | | | | | | 0,59 | 0,59 |
| | 13:00 | 3,07 | 1,01 | 0,58 | 1,48 | | | 1 | | | | | | | 0,58 | 0,58 |
| | 14:00 | 3,08 | 1,12 | 0,58 | 1,38 | | | 1 | | | | | | | 0,59 | 0,59 |
| | 15:00 | 3,13 | 0,87 | 0,59 | 1,67 | | | 1 | | | | | | | 0,59 | 0,60 |
| | 16:00 | 3,27 | 0,88 | 0,62 | 1,77 | | | 1 | | | | | | | 0,62 | 0,62 |
| | 17:00 | 3,54 | 0,89 | 0,67 | 1,98 | | | 1 | | | | | | | 0,67 | 0,67 |
| | 18:00 | 4,08 | 0,96 | 0,77 | 2,36 | | | 1 | | | | | | | 0,77 | 0,77 |
| | 19:00 | 4,22 | 0,91 | 0,74 | 2,56 | | | 1 | | | | | | | 0,74 | 0,75 |
| 20:00 | 4,08 | 1,03 | 0,57 | 2,47 | | | 1 | | | | | | | 0,58 | 0,58 | |
| 21:00 | 3,90 | 0,91 | 0,71 | 2,28 | | | 1 | | | | | | | 0,71 | 0,71 | |
| 22:00 | 3,58 | 1,04 | 0,57 | 1,98 | | | 1 | | | | | | | 0,61 | 0,60 | |
| 23:00 | 3,30 | 0,99 | 0,65 | 1,67 | | | 1 | | | | | | | 0,65 | 0,65 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης