

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
α ρ ε π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤ Α (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024	00:00	3,24	3,24	0,00	1					0,94	0,94
01:00		2,98	2,98	0,00	1					0,84	0,84	
02:00		2,87	2,82	0,06	1					0,74	0,74	
03:00		2,83	2,79	0,04	1					0,69	0,69	
04:00		2,86	2,81	0,04	1					0,72	0,72	
05:00		2,92	2,88	0,04	1					0,78	0,78	
06:00		3,28	3,23	0,05	1					0,94	0,94	
07:00		3,39	3,38	0,01	1					0,94	0,94	
08:00		3,25	3,25	0,00	1					0,94	0,94	
09:00		3,09	3,02	0,07	1					0,90	0,90	
10:00		3,05	2,91	0,13	1					0,81	0,81	
11:00		3,39	3,23	0,16	1	1	1			0,20	0,28	
12:00		3,55	3,20	0,35	1	1	1			0,50	0,50	
13:00		3,22	2,59	0,63	1					0,91	0,92	
14:00		3,09	2,46	0,63	1					0,91	0,91	
15:00		3,28	2,69	0,60	1					0,95	0,95	
16:00		3,59	3,01	0,58	1					0,94	0,94	
17:00		4,23	3,70	0,53	1					0,95	0,95	
18:00		4,72	4,34	0,38	1					1	0,95	0,95
19:00		4,80	4,59	0,21	1					2	0,95	0,95
20:00		4,55	4,41	0,14	1					2	0,95	0,95
21:00		4,28	4,13	0,15	1					1	0,95	0,95
22:00		3,92	3,81	0,11	1						0,95	0,95
23:00		3,53	3,41	0,13	1						0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας 2 στο διάστημα 11:00 - 13:00 οφείλεται σε πλήση υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Η μονάδα 6 εντάχθηκε για δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης