

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
α ρ χ μ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤ Α	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024	00:00	3,16	3,01	0,15	1					0,93
01:00		2,88	2,68	0,20	1					0,75	0,75
02:00		2,77	2,54	0,23	1					0,64	0,64
03:00		2,79	2,58	0,21	1					0,66	0,67
04:00		2,81	2,60	0,20	1					0,67	0,67
05:00		2,92	2,56	0,36	1					0,78	0,79
06:00		3,36	3,05	0,31	1					0,95	0,94
07:00		3,52	3,20	0,32	1					0,95	0,95
08:00		3,53	3,49	0,04	1	1				0,09	0,03
09:00		3,35	3,35	0,00	1	1				0,00	0,00
10:00		3,14	3,09	0,05	1	1				0,07	0,11
11:00		3,06	2,59	0,47	1					0,87	0,87
12:00		3,02	2,52	0,50	1					0,82	0,83
13:00		2,89	2,48	0,40	1					0,73	0,72
14:00		2,97	2,49	0,48	1					0,82	0,81
15:00		3,10	2,69	0,41	1					0,88	0,88
16:00		3,31	2,94	0,37	1					0,94	0,94
17:00		3,92	3,72	0,20	1					0,95	0,95
18:00		4,55	4,37	0,18	1				1	0,95	0,95
19:00		4,54	4,25	0,30	1				1	0,95	0,95
20:00		4,36	4,03	0,33	1				1	0,95	0,95
21:00		4,17	3,74	0,43	1					0,95	0,95
22:00		3,81	3,59	0,22	1					0,95	0,95
23:00		3,39	2,81	0,59	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 στο διάστημα 08:00 - 11:00 οφείλεται σε πλήση υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης