

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100					
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024	00:00	25,19	17,44	7,75			1		1		1					8,23	8,86
	01:00	22,85	18,74	4,11			1		1		1					4,32	6,50
	02:00	21,93	18,01	3,92			1		1		1					4,08	5,59
	03:00	21,26	16,59	4,67			1		1		1					4,91	4,90
	04:00	21,10	16,58	4,52			1		1		1					4,75	4,74
	05:00	22,42	15,57	6,84			1			1	1					7,13	7,22
	06:00	25,90	16,28	9,62			1			1	1					10,15	10,21
	07:00	31,29	20,13	11,17			1			1	1					12,42	12,47
	08:00	33,61	21,18	12,44			1			1	1					13,43	13,45
	09:00	34,36	22,48	11,88			1			1	1					13,69	13,67
	10:00	33,55	21,11	12,44			1			1	1					13,44	13,42
	11:00	32,02	20,33	11,70			1			1	1					12,82	12,81
	12:00	30,95	19,46	11,49			1			1	1					12,44	12,41
	13:00	29,91	18,61	11,30			1			1	1					12,00	11,97
	14:00	29,73	18,50	11,22			1			1	1					11,89	11,90
	15:00	30,26	18,82	11,44			1			1	1					12,09	12,11
	16:00	32,26	20,19	12,07			1			1	1					12,87	12,88
	17:00	35,87	22,99	12,88			1			1	1					13,69	13,70
	18:00	40,60	27,99	12,60			1			1	1	1				13,73	13,73
	19:00	41,51	28,67	12,85			1			1	1	1				13,73	13,73
20:00	40,59	27,65	12,94			1			1	1	1				13,73	13,73	
21:00	37,43	24,65	12,78			1			1	1	1				13,73	13,73	
22:00	32,32	22,21	10,11			1			1	1	1				10,74	11,79	
23:00	27,76	21,56	6,21			1			1	1	1				6,50	7,32	

Στο διάστημα μεταξύ 00:40-02:35 υπήρξαν αυξημένες ανάγκες αέργου ισχύος στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης