

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
α ρ ρ ε π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/ΣG12	Cumx11	HZx5	HZEνοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024	00:00	24,01	18,29	5,72			1			1	1					6,02	6,66
	01:00	21,46	16,29	5,17						1	1					5,43	7,80
	02:00	20,99	14,78	6,21						1	1					6,50	8,40
	03:00	20,45	12,64	7,81						1	1					8,21	8,19
	04:00	20,13	12,49	7,64						1	1					8,04	8,05
	05:00	21,37	13,26	8,11						1	1					8,50	8,52
	06:00	25,19	15,70	9,50						1	1					9,99	10,05
	07:00	30,16	18,78	11,38			1			1	1					12,01	12,04
	08:00	32,71	20,38	12,33			1			1	1					13,07	13,08
	09:00	33,48	20,89	12,59			1			1	1					13,37	13,38
	10:00	33,27	20,84	12,44			1			1	1					13,38	13,32
	11:00	31,86	19,81	12,05			1			1	1					12,81	12,71
	12:00	31,51	19,77	11,74			1			1	1					12,64	12,60
	13:00	32,08	20,35	11,73			1			1	1					12,81	12,85
	14:00	30,66	19,21	11,45			1			1	1					12,34	12,31
	15:00	29,38	18,41	10,98			1			1	1					11,75	11,74
	16:00	30,81	19,49	11,32			1			1	1					12,28	12,31
	17:00	34,39	21,86	12,53			1			1	1					13,43	13,46
	18:00	39,81	27,30	12,52			1	1		1	1					13,73	13,73
	19:00	40,60	29,66	10,93			1	1	1	1	1					13,73	13,73
20:00	39,44	31,26	8,18		1	1	1		1	1					13,73	13,73	
21:00	36,51	29,48	7,03		1	1	1		1	1					13,72	13,72	
22:00	31,90	23,57	8,33			1	1		1	1					11,85	11,79	
23:00	27,42	17,58	9,83			1			1	1					11,05	11,01	

Στο διάστημα μεταξύ 00:00-02:30 υπήρξαν αυξημένες ανάγκες αέργου ισχύος στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης