

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024				
α ρ χ μ ε	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			H/Z (x4)
Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,31	5,18	0,13		1		1						1,04	1,03	
	01:00	4,80	4,75	0,05		1		1						0,55	0,53	
	02:00	4,60	4,48	0,12		1		1						0,53	0,53	
	03:00	4,54	4,42	0,13				1						1,32	1,33	
	04:00	4,56	4,40	0,16				1						1,33	1,32	
	05:00	4,84	4,59	0,25				1						1,53	1,55	
	06:00	5,66	5,44	0,22		1		1						1,51	1,51	
	07:00	6,82	6,71	0,10		1		1						1,94	1,92	
	08:00	6,99	6,93	0,06	1	1		1						1,63	1,63	
	09:00	6,78	6,73	0,05	1	1		1						1,45	1,44	
	10:00	6,30	6,28	0,02	1	1		1						0,98	0,96	
	11:00	6,03	5,89	0,14		1		1						0,80	0,75	
	12:00	5,89	5,57	0,32		1		1						0,76	0,76	
	13:00	5,77	5,41	0,36		1		1						0,80	0,79	
	14:00	5,56	5,04	0,52		1		1						0,90	0,90	
	15:00	5,32	4,70	0,62		1		1						0,98	0,99	
	16:00	5,65	4,86	0,80		1		1						1,10	1,11	
	17:00	6,86	5,91	0,95		1		1						1,22	1,22	
	18:00	8,33	7,24	1,09				1	1					1,32	1,33	
	19:00	8,71	7,16	1,54				1	1					1,68	1,70	
	20:00	8,53	6,67	1,86				1	1					1,99	1,99	
	21:00	7,83	5,68	2,15				1	1					2,28	2,27	
	22:00	6,91	4,72	2,19	1			1						2,26	2,36	
	23:00	6,05	4,49	1,55	1			1						1,57	1,70	

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Από 10:00 και μετά παρουσιάστηκε σφάλμα στο σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης