

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	5,27	3,70	1,57	1			1							1,57	1,71
	01:00	4,77	3,20	1,57				1							1,57	1,71
	02:00	4,60	3,03	1,57				1							1,57	1,71
	03:00	4,49	2,92	1,57				1							1,57	1,71
	04:00	4,44	2,87	1,57				1							1,57	1,71
	05:00	4,77	3,20	1,57				1							1,57	1,71
	06:00	5,56	3,99	1,57				1							1,57	1,71
	07:00	6,44	4,87	1,57	1			1							1,57	1,71
	08:00	6,70	5,13	1,57	1			1							1,57	1,94
	09:00	7,00	4,72	2,28	1			1							2,38	2,45
	10:00	6,47	4,39	2,08	1			1							2,14	2,12
	11:00	5,96	4,31	1,65	1			1							1,65	1,62
	12:00	5,94	4,34	1,60	1			1							1,60	1,59
	13:00	5,85	4,13	1,72	1			1							1,78	1,80
	14:00	5,56	3,74	1,82				1							1,95	1,95
	15:00	5,33	3,48	1,85				1							1,86	1,87
	16:00	6,03	3,98	2,05				1							2,09	2,10
	17:00	7,30	4,97	2,34	1			1							2,54	2,55
	18:00	8,66	6,00	2,66	1	1		1							3,01	3,01
	19:00	8,69	6,36	2,33	1	1		1							3,03	3,03
	20:00	8,46	6,10	2,36	1	1		1							2,96	2,96
	21:00	7,71	5,38	2,33	1	1		1							2,43	2,42
	22:00	6,75	4,43	2,32		1		1							2,34	2,33
	23:00	5,87	4,33	1,54		1		1							1,57	1,56

Στο διάστημα 00:00 – 07:00 παρουσιάστηκε σφάλμα στο σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης