

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,19	3,58	1,61				1							1,60
01:00		4,81	3,25	1,55				1							1,56	1,55
02:00		4,57	3,25	1,31				1							1,32	1,31
03:00		4,42	3,25	1,17				1							1,17	1,17
04:00		4,40	3,25	1,14				1							1,14	1,14
05:00		4,74	3,28	1,46				1							1,46	1,48
06:00		5,45	3,62	1,82				1							1,84	1,76
07:00		6,24	4,79	1,45				1							1,43	1,58
08:00		6,56	4,35	2,21		1		1							2,21	2,21
09:00		6,59	4,35	2,24		1		1							2,25	2,25
10:00		6,47	4,41	2,05		1		1							2,12	2,13
11:00		6,36	4,58	1,78				1							1,89	1,86
12:00		6,23	4,45	1,78			1	1							1,88	1,89
13:00		6,02	4,63	1,39			1		1						1,50	1,40
14:00		5,56	4,00	1,56					1						1,57	1,59
15:00		5,34	3,47	1,87					1						1,87	1,87
16:00		5,57	3,65	1,92					1						1,94	1,95
17:00		6,56	4,34	2,22					1						2,27	2,28
18:00		8,18	5,48	2,69			1		1						2,85	2,86
19:00		8,60	6,06	2,54		1	1		1						3,01	3,01
20:00		8,30	6,03	2,27		1	1		1						2,87	2,87
21:00		7,42	5,50	1,92			1		1						2,47	2,47
22:00		6,50	5,20	1,30			1		1						2,17	2,17
23:00		5,71	4,79	0,92			1		1						1,50	1,51

Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 10:00 έως 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ ΑΓ.Σωζων2 .

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης