



| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Πέμπτη 8/2/2024 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-----------------|------|--------------|---|------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | |
| Πέμπτη | 00:00 | 5,28 | 3,57 | 1,71 | 1 | | | | | 1 | 2,04 | |
| | 01:00 | 5,10 | 3,61 | 1,49 | 1 | | | | | 1 | 2,00 | |
| | 02:00 | 4,98 | 2,42 | 2,56 | 1 | | | | | | 2,65 | |
| | 03:00 | 3,46 | 1,70 | 1,76 | 1 | | | | | | 2,61 | |
| | 04:00 | 4,39 | 4,39 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 0,00 | |
| | 05:00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 0,00 | |
| | 06:00 | 5,32 | 5,32 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 0,00 | |
| | 07:00 | 5,24 | 5,24 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 0,00 | |
| | 08:00 | 5,34 | 4,49 | 0,86 | | 1 | 1 | | | | 0,47 | |
| | 09:00 | 5,28 | 2,78 | 2,49 | | | 1 | | | | 2,42 | |
| | 10:00 | 5,57 | 3,07 | 2,49 | | | 1 | | | | 2,65 | |
| | 11:00 | 5,74 | 3,33 | 2,41 | | | 1 | | | | 2,65 | |
| | 12:00 | 5,41 | 3,00 | 2,41 | | | 1 | | | | 2,65 | |
| | 13:00 | 5,52 | 3,29 | 2,23 | | | 1 | | | | 2,65 | |
| | 14:00 | 5,56 | 3,00 | 2,56 | | | 1 | | | | 2,65 | |
| | 15:00 | 5,32 | 3,36 | 1,96 | | | 1 | | | | 2,65 | |
| | 16:00 | 5,95 | 3,43 | 2,53 | | | 1 | | | | 2,65 | |
| | 17:00 | 6,15 | 3,89 | 2,25 | | | 1 | | | | 2,65 | |
| | 18:00 | 6,89 | 4,76 | 2,13 | | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 19:00 | 7,08 | 4,97 | 2,11 | | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 20:00 | 6,99 | 4,62 | 2,37 | | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 21:00 | 6,54 | 4,49 | 2,05 | | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 22:00 | 5,91 | 4,47 | 1,45 | | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 23:00 | 4,92 | 3,90 | 1,02 | | | 1 | | | | 2 | 2,65 |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε γενική διακοπή κατά το διάστημα 03:40-03:56. Επίσης, το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο από τις 04:00-08:00 λόγω αστάθειας.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης