

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,76	1,62	0,14				1		1		0,60	0,60	
	01:00	1,56	1,40	0,17				1		1		0,45	0,44	
	02:00	1,53	1,31	0,22				1		1		0,42	0,41	
	03:00	1,52	1,20	0,32				1		1		0,40	0,40	
	04:00	1,53	1,24	0,29				1		1		0,41	0,41	
	05:00	1,48	1,19	0,29				1		1		0,36	0,36	
	06:00	1,58	1,21	0,37				1		1		0,45	0,46	
	07:00	1,74	1,32	0,42				1		1		0,60	0,61	
	08:00	1,77	1,29	0,48				1		1		0,61	0,61	
	09:00	1,81	1,38	0,43				1		1		0,63	0,64	
	10:00	1,90	1,49	0,41				1		1		0,67	0,66	
	11:00	1,97	1,58	0,39				1		1		0,68	0,67	
	12:00	2,00	1,64	0,37				1		1		0,70	0,70	
	13:00	1,92	1,62	0,30			1	1		1		0,33	0,26	
	14:00	1,95	1,72	0,23			1	1		1		0,26	0,26	
	15:00	1,93	1,73	0,19			1	1		1		0,24	0,24	
	16:00	1,97	1,79	0,18			1	1		1		0,27	0,29	
	17:00	2,20	2,09	0,11			1	1		1		0,50	0,52	
	18:00	2,42	2,35	0,07			1	1		1		0,74	0,74	
	19:00	2,54	2,49	0,04			1	1		1		0,87	0,85	
	20:00	2,50	2,45	0,05			1	1		1		0,83	0,82	
	21:00	2,38	2,31	0,07			1	1		1		0,70	0,70	
	22:00	2,21	2,14	0,07			1	1		1		0,55	0,56	
	23:00	1,91	1,87	0,05				1		1		0,66	0,67	

Η μονάδα G6 είναι μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης