

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 8/2/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	08/02/24 0:00	11,84	9,50	2,34				1		1	2,55
	08/02/24 1:00	10,66	7,34	3,32						1	3,73
	08/02/24 2:00	10,93	7,45	3,48						1	3,82
	08/02/24 3:00	10,47	7,12	3,35						1	3,66
	08/02/24 4:00	10,21	6,95	3,27						1	3,57
	08/02/24 5:00	10,37	7,02	3,35						1	3,63
	08/02/24 6:00	11,44	7,81	3,63						1	4,00
	08/02/24 7:00	13,36	9,14	4,22						1	4,68
	08/02/24 8:00	14,01	9,71	4,30				1		1	4,72
	08/02/24 9:00	14,43	9,85	4,59				1		1	5,05
	08/02/24 10:00	14,23	9,70	4,53				1		1	4,94
	08/02/24 11:00	14,04	9,78	4,26				1		1	4,75
	08/02/24 12:00	13,30	9,66	3,64				1		1	4,01
	08/02/24 13:00	13,64	9,69	3,95				1		1	4,35
	08/02/24 14:00	14,08	9,38	4,69				1		1	4,79
	08/02/24 15:00	14,07	9,69	4,38				1		1	4,78
	08/02/24 16:00	14,71	10,92	3,79				1		1	5,15
	08/02/24 17:00	15,17	11,36	3,81				1		1	5,31
	08/02/24 18:00	17,22	14,02	3,20				1	1	1	4,78
	08/02/24 19:00	17,85	14,77	3,09				1	1	1	5,41
08/02/24 20:00	17,62	12,97	4,65				1	1	1	5,18	
08/02/24 21:00	16,50	13,81	2,69				1	1	1	4,06	
08/02/24 22:00	14,81	13,03	1,78				1	1	1	2,37	
08/02/24 23:00	13,19	11,32	1,87				1		1	3,90	

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι κατά τις τελευταίες ώρες της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.