

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
α ρ ρ ε π :	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024	00:00	1,46	1,12	0,34	1				1							0,34	0,35
	01:00	1,36	1,12	0,24	1				1							0,24	0,24
	02:00	1,32	1,11	0,21	1				1							0,21	0,21
	03:00	1,37	1,12	0,24	1				1							0,24	0,25
	04:00	1,34	1,12	0,22	1				1							0,22	0,22
	05:00	1,34	1,12	0,23	1				1							0,22	0,22
	06:00	1,48	1,12	0,36	1				1							0,36	0,36
	07:00	1,49	1,12	0,37	1				1							0,37	0,37
	08:00	1,56	1,13	0,42	1				1							0,42	0,43
	09:00	1,59	1,18	0,41	1				1							0,41	0,41
	10:00	1,47	1,12	0,35	1										1	0,34	0,35
	11:00	1,51	1,11	0,40	1										1	0,40	0,40
	12:00	1,54	1,12	0,42	1										1	0,42	0,42
	13:00	1,59	1,15	0,44	1				1							0,44	0,42
	14:00	1,57	1,14	0,44	1				1							0,44	0,44
	15:00	1,58	1,13	0,46	1				1							0,45	0,46
	16:00	1,63	1,15	0,48	1				1							0,48	0,48
	17:00	1,83	1,29	0,55	1				1							0,55	0,55
	18:00	2,09	1,46	0,62	1				1							0,62	0,63
	19:00	2,16	1,58	0,58	1				1							0,61	0,61
20:00	2,13	1,52	0,60	1				1							0,63	0,63	
21:00	2,03	1,42	0,61	1				1							0,61	0,61	
22:00	1,90	1,33	0,57	1				1							0,57	0,57	
23:00	1,76	1,24	0,52	1				1							0,52	0,52	

Η μονάδα G8 είναι μη διαθέσιμη λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης