

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024	00:00	3,12	2,68	0,45	1					0,94	0,94	
	01:00	2,89	2,52	0,37	1					0,77	0,76	
	02:00	2,80	2,50	0,30	1					0,68	0,68	
	03:00	2,74	2,44	0,30	1					0,61	0,61	
	04:00	2,77	2,50	0,27	1					0,64	0,64	
	05:00	2,90	2,38	0,52	1					0,76	0,77	
	06:00	3,25	2,64	0,61	1					0,94	0,94	
	07:00	3,40	3,01	0,39	1					0,95	0,95	
	08:00	3,32	2,83	0,49	1					0,95	0,95	
	09:00	3,26	2,83	0,43	1					0,95	0,95	
	10:00	3,07	2,44	0,63	1					0,88	0,89	
	11:00	3,09	2,66	0,43	1					0,90	0,90	
	12:00	2,99	2,63	0,36	1					0,85	0,85	
	13:00	3,06	2,70	0,36	1					0,88	0,88	
	14:00	2,93	2,47	0,46	1					0,79	0,80	
	15:00	3,08	2,82	0,25	1					0,91	0,91	
	16:00	3,33	3,18	0,15	1					0,95	0,95	
	17:00	3,77	3,64	0,13	1					0,95	0,95	
	18:00	4,38	4,27	0,11	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,49	4,41	0,07	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,37	4,35	0,02	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,15	4,15	0,00	1					1	0,95	0,95
	22:00	3,81	3,81	0,00	1						0,95	0,95
	23:00	3,48	3,48	0,00	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης