

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας				Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	3,07	2,49	0,57	1					0,91	0,91
	01:00	2,91	2,23	0,68	1					0,76	0,75
	02:00	2,77	2,17	0,60	1					0,61	0,61
	03:00	2,71	2,15	0,56	1					0,58	0,58
	04:00	2,76	2,16	0,60	1					0,62	0,62
	05:00	2,85	2,17	0,67	1					0,71	0,71
	06:00	3,10	2,42	0,68	1					0,93	0,93
	07:00	3,19	2,55	0,64	1					0,95	0,95
	08:00	3,28	2,92	0,36	1	1				0,41	0,36
	09:00	3,40	3,34	0,06	1	1				0,05	0,10
	10:00	3,19	2,30	0,89	1					0,93	0,94
	11:00	3,22	2,32	0,90	1					0,94	0,94
	12:00	3,57	2,64	0,94	1					0,95	0,95
	13:00	3,82	2,90	0,92	1					0,95	0,95
	14:00	3,65	2,77	0,88	1					0,95	0,95
	15:00	3,83	2,91	0,92	1					0,95	0,95
	16:00	3,94	3,05	0,89	1					0,95	0,95
	17:00	4,19	3,33	0,86	1					0,95	0,95
	18:00	4,51	3,59	0,92	1					0,95	0,95
	19:00	4,53	3,62	0,91	1					0,95	0,95
	20:00	4,33	3,42	0,91	1					0,95	0,95
	21:00	4,01	3,13	0,88	1					0,95	0,95
	22:00	3,65	2,74	0,91	1					0,95	0,95
	23:00	3,30	2,36	0,94	1					0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας 2 στο διάστημα 08:00 - 10:00 οφείλεται σε πλύση υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης