

HΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024	00:00	23,80	15,04	8,76						1	1					9,30	9,30
	01:00	21,26	14,73	6,53						1	1					6,90	8,50
	02:00	20,75	14,09	6,66						1	1					7,24	8,31
	03:00	20,35	13,18	7,17						1	1					8,15	8,16
	04:00	20,05	13,63	6,42						1	1					8,03	8,04
	05:00	21,22	15,58	5,64						1	1					8,45	8,46
	06:00	25,02	18,18	6,85						1	1					9,90	9,96
	07:00	29,42	22,10	7,32						1	1		3	1		11,73	11,78
	08:00	30,11	23,77	6,34				1		1	1					12,07	12,05
	09:00	29,52	23,41	6,12				1		1	1					11,82	11,83
	10:00	28,29	23,29	4,99				1		1	1					11,36	11,33
	11:00	27,90	23,31	4,59				1		1	1					11,18	11,17
	12:00	27,25	21,68	5,56				1		1	1					10,91	10,91
	13:00	26,73	19,44	7,29				1		1	1					10,70	10,69
	14:00	25,87	17,67	8,21				1		1	1					10,40	10,36
	15:00	26,52	17,28	9,24				1		1	1					10,59	10,58
	16:00	28,47	19,15	9,32				1		1	1					11,33	11,37
	17:00	32,76	24,62	8,14				1		1	1					12,97	13,01
	18:00	38,07	29,45	8,62				1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	39,33	29,84	9,50				1	1	1	1					13,73	13,73
20:00	38,50	26,47	12,03				1	1	1	1					13,73	13,73	
21:00	35,32	22,85	12,46				1		1	1					13,70	13,70	
22:00	31,26	19,81	11,45				1		1	1					12,57	12,53	
23:00	27,39	17,01	10,38						1	1					11,03	10,98	

Περιορισμός ΑΠ από τις 01:00 έως τις 03:00 λόγω υψηλών αρνητικών άεργων

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης