

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024	00:00	23,82	14,79	9,03					B	1	1					9,58	9,54
	01:00	21,73	13,53	8,20					B	1	1					8,72	8,68
	02:00	20,97	13,02	7,95					B	1	1					8,40	8,39
	03:00	20,32	12,59	7,73					B	1	1					8,14	8,12
	04:00	19,93	12,37	7,57					B	1	1					7,97	7,97
	05:00	20,75	12,87	7,88					B	1	1					8,27	8,29
	06:00	23,15	14,38	8,77					B	1	1					9,22	9,24
	07:00	26,12	16,26	9,86					B	1	1					10,40	10,42
	08:00	28,51	17,79	10,71			1		B	1	1					11,38	11,39
	09:00	30,83	19,23	11,60			1		B	1	1					12,32	12,33
	10:00	32,68	20,50	12,17			1		B	1	1					13,06	13,06
	11:00	31,51	19,75	11,76			1		B	1	1					12,63	12,62
	12:00	31,22	19,77	11,44			1		B	1	1					12,49	12,46
	13:00	31,37	19,92	11,45			1		B	1	1					12,58	12,57
	14:00	30,39	19,09	11,30			1		B	1	1					12,20	12,19
	15:00	31,49	19,67	11,82			1		B	1	1					12,54	12,58
	16:00	33,27	20,80	12,46			1		B	1	1					13,28	13,29
	17:00	35,52	22,82	12,70			1		B	1	1					13,70	13,71
	18:00	39,64	26,99	12,65			1		B	1	1					13,73	13,73
	19:00	39,98	27,25	12,73			1		B	1	1					13,73	13,73
20:00	37,89	25,06	12,83			1		B	1	1					13,73	13,73	
21:00	34,60	21,90	12,70					B	1	1					13,60	13,60	
22:00	30,46	18,98	11,48				1	B	1	1					12,26	12,21	
23:00	26,66	16,69	9,97					B	1	1					10,70	10,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης