

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,04	4,24	0,79					1						1,73	1,73
	01:00	4,59	3,51	1,08					1						1,34	1,34
	02:00	4,51	3,46	1,04					1						1,25	1,25
	03:00	4,36	3,56	0,80					1						1,11	1,11
	04:00	4,31	3,35	0,95					1						1,05	1,05
	05:00	4,57	3,48	1,09					1						1,30	1,30
	06:00	5,31	3,86	1,45					1						1,83	1,84
	07:00	6,17	4,51	1,66					1						1,98	1,98
	08:00	6,35	4,89	1,46		1			1						2,01	1,98
	09:00	6,39	4,70	1,68		1			1						2,05	2,06
	10:00	5,83	4,43	1,39		1			1						1,49	1,49
	11:00	5,69	4,37	1,32		1			1						1,34	1,33
	12:00	5,64	4,39	1,25		1			1						1,30	1,31
	13:00	5,46	4,40	1,06		1			1						1,19	1,18
	14:00	5,29	4,49	0,80		1			1						1,21	1,20
	15:00	5,11	4,40	0,71		1			1						0,97	0,95
	16:00	5,47	4,39	1,08		1			1						1,14	1,17
	17:00	6,40	4,90	1,51		1			1						1,97	2,01
	18:00	8,08	6,39	1,69	1	1			1						2,75	2,77
19:00	8,28	6,12	2,16	1	1			1						2,79	2,82	
20:00	8,04	5,52	2,53	1	1			1						2,62	2,60	
21:00	7,32	4,90	2,43	1				1						2,46	2,48	
22:00	6,45	4,41	2,04	1				1						2,08	2,07	
23:00	5,72	3,95	1,77					1						1,78	1,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης