

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΡΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,09	3,34	1,74					1						1,75	1,75
	01:00	4,66	3,29	1,37					1						1,38	1,38
	02:00	4,43	3,29	1,14					1						1,15	1,14
	03:00	4,31	3,30	1,00					1						1,01	1,02
	04:00	4,27	3,30	0,97					1						0,97	0,97
	05:00	4,49	3,32	1,17					1						1,17	1,19
	06:00	4,98	3,33	1,65					1						1,65	1,66
	07:00	5,46	3,57	1,89					1						1,89	1,89
	08:00	6,03	3,97	2,05					1						2,09	2,09
	09:00	6,40	4,31	2,09					1						2,09	2,08
	10:00	5,83	4,38	1,45	1				1						1,45	1,46
	11:00	6,36	4,39	1,98	1				1						1,97	1,98
	12:00	6,60	4,39	2,20	1				1						2,20	2,20
	13:00	6,93	4,56	2,38	1				1						2,39	2,38
	14:00	6,24	4,30	1,95	1				1						1,95	1,95
	15:00	6,09	4,40	1,69					1						1,94	1,94
	16:00	6,25	4,66	1,58					1						2,16	2,18
	17:00	7,04	4,74	2,30	1				1						2,38	2,43
	18:00	8,21	5,37	2,84	1	1			1						2,85	2,85
	19:00	8,26	5,43	2,83	1	1			1						2,84	2,83
20:00	7,83	5,96	1,87	1	1			1						2,45	2,44	
21:00	7,09	5,56	1,53	1				1						2,15	2,15	
22:00	6,28	4,88	1,39	1				1						1,97	1,95	
23:00	5,62	4,71	0,91	1				1						1,28	1,28	

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας από το μεσημέρι και μετά λόγω κακοκαιρίας. Δυο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης