

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 9/2/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	09/02/24 0:00	11,56	9,35	2,21				1		1	2,27
	09/02/24 1:00	10,50	9,31	1,20				1		1	1,21
	09/02/24 2:00	10,89	9,94	0,95				1		1	1,60
	09/02/24 3:00	10,52	10,29	0,23				1		1	1,23
	09/02/24 4:00	10,11	9,70	0,41				1		1	0,82
	09/02/24 5:00	10,54	9,71	0,82				1		1	1,25
	09/02/24 6:00	11,70	10,90	0,80				1		1	2,41
	09/02/24 7:00	13,18	12,48	0,70				1		1	3,89
	09/02/24 8:00	13,17	12,60	0,56				1		1	3,88
	09/02/24 9:00	12,56	11,98	0,58				1		1	3,27
	09/02/24 10:00	12,68	11,93	0,76				1		1	3,39
	09/02/24 11:00	11,99	11,45	0,54				1		1	2,70
	09/02/24 12:00	11,52	10,80	0,73				1		1	2,23
	09/02/24 13:00	11,87	11,14	0,73				1		1	2,58
	09/02/24 14:00	11,67	10,86	0,81				1		1	2,38
	09/02/24 15:00	12,09	11,47	0,61				1		1	2,80
	09/02/24 16:00	13,68	13,09	0,59				1		1	4,39
	09/02/24 17:00	14,65	13,88	0,78				1	1	1	2,21
	09/02/24 18:00	16,83	15,03	1,80				1	1	1	4,39
09/02/24 19:00	17,52	14,55	2,97				1	1	1	5,08	
09/02/24 20:00	17,26	13,24	4,02				1	1	1	4,82	
09/02/24 21:00	16,05	11,45	4,59				1		1	5,62	
09/02/24 22:00	14,45	9,63	4,82				1		1	5,06	
09/02/24 23:00	13,25	9,26	3,99				1		1	3,96	

Παρατηρήσεις:

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.