

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 10/2/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	10/02/24 0:00	11,65	7,91	3,75	1			1			4,08
	10/02/24 1:00	10,58	7,26	3,32	1			1			3,30
	10/02/24 2:00	10,84	7,32	3,53	1			1			3,57
	10/02/24 3:00	10,38	7,26	3,12	1			1			3,10
	10/02/24 4:00	10,05	7,29	2,76	1			1			2,77
	10/02/24 5:00	10,10	7,26	2,83	1			1			2,82
	10/02/24 6:00	10,55	7,32	3,23	1			1			3,28
	10/02/24 7:00	11,28	7,44	3,84	1			1			3,95
	10/02/24 8:00	12,37	8,04	4,33	1			1			4,33
	10/02/24 9:00	13,27	8,62	4,64	1			1			4,64
	10/02/24 10:00	14,13	9,17	4,96	1			1			4,95
	10/02/24 11:00	14,90	9,72	5,18	1			1			5,22
	10/02/24 12:00	13,85	9,29	4,56				1		1	4,56
	10/02/24 13:00	12,82	9,30	3,52				1		1	3,53
	10/02/24 14:00	12,36	9,30	3,06				1		1	3,07
	10/02/24 15:00	13,94	9,48	4,46				1		1	4,65
	10/02/24 16:00	14,90	9,68	5,23				1		1	5,22
	10/02/24 17:00	15,46	10,07	5,40				1		1	5,41
	10/02/24 18:00	16,76	10,92	5,83				1		1	5,87
10/02/24 19:00	17,15	11,07	6,08				1		1	6,00	
10/02/24 20:00	16,84	10,87	5,97				1		1	5,89	
10/02/24 21:00	15,31	9,91	5,40	1			1			5,36	
10/02/24 22:00	13,91	8,95	4,96	1			1			4,87	
10/02/24 23:00	12,74	8,39	4,35	1			1			4,46	

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.